



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ21.Н.00063

№ ПС 004613

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ экспорт»,  
ОГРН: 1131832004149. Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.  
Пойма, д. 57. Телефон: +7 (3412) 941-931. E-mail: inform@nort-udm.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное  
объединение НОРТ». ОГРН: 1021801158830. Адрес: 614060, г. Пермь, ул.  
Крупской, д. 34, оф. 402. Телефон: +7 (3412) 941-900. E-mail: nortpro@gmail.com  
Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификата соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТТЕСТ», ОГРН  
1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по  
сертификации продукции № ССБК-RU.ПБ21, действительно до 07 августа 2020  
г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1,  
оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Биопирен (антипирен-антисептик) «Ниралакс», для древесины  
и материалов на ее основе, выпускаемый по ТУ 2499-027-  
24505934-05. Серийный выпуск.

код ОКПД2

16.23.19.000

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, средов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод  
испытаний на пожарную опасность». Класс пожарной  
опасности согласно приложению – бланк № ПС 002880

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 47ГД-19 от 16.07.2019 г. ИЛ «ГОСТТЕСТ»  
свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение  
работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.2ПБ21  
до 07.08.2020г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2499-027-24505934-05

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.07.2019 по 18.07.2024

Руководитель

(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00063

№ ПС 002880

Конструкции строительные деревянные клееные вертикальные и горизонтальные толщиной не менее 90 мм при обработке биопиреном (антипирен-антисептик) «Пирилакс» для древесины и материалов на её основе (модификации: «Пирилакс», «Пирилакс» - Люкс; ТУ 2499-027-24505934-05) с расходом не менее 400 г/м<sup>2</sup>, относятся к классу пожарной опасности К0(15) при испытаниях по ГОСТ 30403-2012.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.

